

避難所施設被害状況チェックリスト（木造用）

1 建物概要

所在地：逗子イ久木 8-8-90	
建物名称：逗子ハイランド自治会館	管理者：氏名

2 次の質問の該当するところに○をつけてください。

チェック項目	状況	判定
1 隣接する建物が傾き、避難所の建物に倒れ込む危険性がありますか？	A いいえ B 傾いている感じがする C 倒れ込みそうである	
2 建物周辺に地すべり、がけくずれ、地割れ、噴砂・液状化などが生じましたか？	A いいえ B 生じた C ひどく生じた	
3 建物の基礎が壊れましたか？	A いいえ B 壊れたところがある C ひどく壊れた	
4 建物が傾斜しましたか？	A いいえ B 傾斜したような感じがする C 明らかに傾斜た	
5 外壁材が落下しましたか？又は外壁材に亀裂が生じましたか？	A いいえ B 落下しかけている 又は大きな亀裂がある C 落下している	
6 屋根瓦が落下しましたか？	A いいえ B ずれた C 落下した	
7 窓ガラスが割れましたか？	A いいえ B 数枚割れた、沢山割れた ※ Cの解答はありません。	
8 床が壊れましたか？	A いいえ B 少し傾いた。下がった C 大きく傾いた、下がった	
9 柱が折れましたか？	A いいえ B 割れを生じたものがある C 完全に折れたものがある	
10 内部の壁が壊れましたか？	A いいえ B ひび割れや目透きが生じた C 土壁が落ちたり、ボードがはらんだりした	
11 建具やドアが壊れましたか？	A いいえ B 建具・ドアが動きにくい C 建具・ドアが動かない	
12 天井、照明器具が落下しましたか？	A いいえ B 落下しかけている C 落下した	
13 その他目についた被害を記入してください。		

3 質問 1～12 を集計してください。

	A	B	C
集計			

判定： OK NG	施設利用OKの条件 ・ B/Cが1つもないこと
-----------	----------------------------